



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานอาคารและสถานที่ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๓๖

ที่ สธ ๐๙๐๑.๐๕/ว ๖๖๖๕

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งดับไฟฟ้า บริเวณอาคารกรมอนามัย และศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดกรมอนามัย (ส่วนกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เลขานุการกรม

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท ๕๒๓๑/๔๐.๔๗๒/๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์ที่ตู้ MDB ณ จุดเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า และตามหนังสือบริษัท โซลาร์คิงส์ จำกัด ที่ SK/DH/AP๑๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งอนุมัติ เพื่อดับไฟกระแสไฟฟ้าตู้ MDB อาคาร ๒,๓,๗ และศูนย์ห้องปฏิบัติการ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ขอแจ้งการดับไฟ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์ ณ จุดเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าทางด้าน AC Solar Cell ดังนี้

๑. วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บริเวณอาคาร ๒ และศูนย์ห้องปฏิบัติการ และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. บริเวณอาคาร ๗

๒. วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บริเวณอาคาร ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านทราบและขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ จะเป็นพระคุณ

(นายวินัย รอดไทร)

เลขานุการกรม



ที่ มท ๕๒๓๑/๔๐.๕๗๒ /๖๗

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์ ที่ตู้ MDB ณ จุดเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า

เรียน เลขาธิการกรม กรมอนามัย

อ้างถึง สัญญาให้บริการโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เลขที่ ผศร.ดร.๒ (SA) ๐๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดับกระแสไฟฟ้าตู้ MDB อาคาร ๒,๓,๗ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการจำนวน ๑ แผน

ตามสัญญาที่อ้างถึง กรมอนามัย ตกลงให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้ให้บริการ
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลัง
ผลิตติดตั้งไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๘๔ KWp โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๒ นั้น

กฟน. ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์ที่ตู้ MDB โดยมีรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายกิตติ ศรีกนก ช่างเทคนิคไฟฟ้า ๖ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๗๐ ๔๗๐๘
และนายณัฐภัทร์ รักษ์มิ่ง วิศวกรไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๔๐๓๐ ๑๒๕๔ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมใคร่ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่ กฟน. ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ทั้งทอง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองธุรกิจเกี่ยวเนื่องหน่วยงานภาครัฐ

แผนกดูแลลูกค้าภาครัฐ ๒

กองธุรกิจเกี่ยวเนื่องหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๒๔๐๑ ต่อ ๕๔๓๒-๔

โทรสาร ๐ ๒๘๗๘ ๕๓๘๕



SOLAR KING CO., LTD.
บริษัท โซลาร์คิงส์ จำกัด

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร : SK/DH/AP10

เรื่อง แจ้งขออนุมัติเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าตู้ MDB อาคาร 2,3,7 และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่าน ผู้ควบคุมงาน)

ตามที่บริษัท โซลาร์คิงส์ จำกัด ได้ทำสัญญางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 780.84 kWp ตามสัญญาจ้างเลขที่ ฝธค. (ดร.2) 038/2567 สำหรับใช้งานที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 8 อาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 นั้น

ทางบริษัท โซลาร์คิงส์ มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่ตู้ MDB ของอาคาร 2,อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และ อาคาร 7 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 และ อาคาร 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 ทั้งนี้ เพื่อทำการเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์ ณ จุดเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าทางด้าน AC Solar Cell จึงขอภัยในความไม่สะดวกในการตัดกระแสไฟฟ้าในวัน และเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นายวันชัย อัจวงค์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โซลาร์คิงส์ จำกัด



Phone

064-9297999
094-4287159



Email

solarking.th@gmail.com



Address

88/8 Bang Phli Yai Subdistrict, Bang Phli District, Samut Prakan Province 10540
88/8 ม.2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540